



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИЙ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы по Чертковскому району
ул. К. Маркса, 180, п. Чертково, 346000
E-mail: 80gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Директору МБОУ " Сохрановская
средняя общеобразовательная школа»

Е.А. Чесноковой

на _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 490-11/2020/4 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений

«10» июня 2020 года

п. Чертково

Государственный инспектор Чертковского района по пожарному надзору Вербицкий Максим Сергеевич рассмотрев материалы дела об административном правонарушении 490-11/2020/1 от 09.06.2020 по части 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 12 мая 2020 года по 08 июня 2020 года на объекте (здание общеобразовательного учреждения) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сохрановская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ростовская область, Чертковский район, с. Сохрановка, ул. Школьная д. 7 А при проведении плановой выездной проверки в условиях действующего противопожарного режима, установленного в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, постановлением Правительства Ростовской области от 31.03.2020 № 266 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Ростовской области выявлены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 25.04.2012 № 390, а именно:

- в нарушение ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ помещение кухни не разделено между другими помещениями, относящимся к другим классам функциональной пожарной опасности, дверями с нормируемым пределом огнестойкости.

- в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 25.04.2012 № 390 лестничная клетка второго этажа не имеет двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, которую необходимо устанавливать на втором этаже учебного здания при движении (эвакуации) на основную лестничную клетку;

- в нарушение ст. 99 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ имеющийся запас воды в искусственном водоеме (резервуаре), используемый для целей пожаротушения, не обеспечивает требуемый расход воды на наружное пожаротушение при продолжительности тушения возможного пожара в течение 3 часов;

- в нарушение п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 25.04.2012 № 390 на дверях помещений кухни и помещений складского назначения не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

За выявленные нарушения, в соответствии с постановлением от 10.06.2020 № 490-11/2020/3 должностному лицу назначено административное наказание по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ.

Причинами и условиями, способствующими совершению указанного административного правонарушения, является не исполнение должностными лицами МБОУ «Сохрановская средняя общеобразовательная школа», требований законодательства в области пожарной безопасности.


В связи с выше изложенным и в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направляю Вам данное представление, для устранения указанных причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

В случае не устранения вышеуказанных нарушений норм и правил пожарной безопасности, ОНД и ПР по Чертковскому району будет вынуждено принять меры в установленном Федеральным Законом ФЗ-69 от 24.12.1994 «О пожарной безопасности» и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях порядке.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщите о принятых мерах, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности в ОНД и ПР по Чертковскому району в месячный срок со дня получения настоящего представления.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим административным законодательством.

Государственный инспектор
Чертковского района
по пожарному надзору



М.С. Вербицкий

Один экземпляр Представления получил: _____